

Nová zpráva

Firma Energetická agentura
Zlínského kraje, o.p.s.

Tř.T.Bati
Zlín

Přístroj t885-1 Výrobní č.: 2516807
Objektiv: Standardní 30°

Objednatel Otrokovice - Základní škola
speciální Místo měření:

Datum měření: 29.1.2015

Zakázka

Nová zpráva

Nová zpráva

Soubor:
IR004397.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
6:23:06



Parametry obrázku:



Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Nová zpráva

Soubor:
IR004398.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
6:23:31



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:


Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	-1,5	0,95	10,0	-
Bod měření 2	0,2	0,95	10,0	-
Bod měření 3	1,5	0,95	10,0	-

Nová zpráva

Soubor:
IR004399.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
6:23:43



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Nová zpráva

Soubor:
IR004400.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
6:24:11



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:



Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	0,8	0,95	10,0	-
Bod měření 2	-0,3	0,95	10,0	-

Nová zpráva

Soubor:
IR004402.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
6:25:09



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:


Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	2,1	0,95	10,0	-
Bod měření 2	2,2	0,95	10,0	-

Nová zpráva

Soubor:
IR004403.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
6:25:20



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:


Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	1,9	0,95	10,0	-
Bod měření 2	-0,6	0,95	10,0	-

Nová zpráva

Soubor:
IR004406.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
6:27:43



Parametry obrázku:


Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Nová zpráva

Soubor:
IR004407.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
6:27:52



Parametry obrázku:


Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Nová zpráva

Soubor:
IR004408.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
6:28:30



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:

Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	9,4	0,95	10,0	-
Bod měření 2	1,0	0,95	10,0	-

Souhrn:

Na snímcích je patrné nedostatečně izolované vedení centrálního zásobování teplem u paty domu. Vzhledem k současným normám již nevyhovuje jak obálka budovy, tak otvorové prvky.