

Velké Těšany č.p. 74

Firma Energetická agentura
Zlínského kraje, o.p.s.

Tř.T.Bati
Zlín

Přístroj t885-1 Výrobní č.: 2516807
Objektiv: Standardní 30°

Objednatel Velké Těšany č.p. 74 Místo měření:

Datum měření: 29.1.2015

Zakázka

Velké Těšany č.p. 74

Velké Těšany č.p. 74

Soubor:
IR004577.BMT

Datum:
29.1.2015


Čas:
11:18:20



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Linie profilu:



Velké Těšany č.p. 74

Soubor:
IR004578.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
11:18:29




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:

Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	7,7	0,95	10,0	-

Linie profilu:



Souhrn:

Termovizní měření bylo provedeno dne 29.1.2015 v dopoledních hodinách při teplotě 0,5 °C a bylo zataženo. Na snímcích jsou patrné ztráty v překladech oken, které jsou znázorněny detailněji na "linii profilu".

2.3.2015 , _____